

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	189	Landratsamt Traunstein	4.41-8240.04-230002
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	189	Landratsamt Traunstein	4.41-8240.04-230002
Betreiber	[Name]	AlzChem Trostberg GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Werk Trostberg		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dr.-Albert-Frank-Str. 32	83308	Trostberg
	EMAS [X]	X	ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	AZL		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.11.1.1 EG, 8.12.1.1 EG und 8.15.1 G		5.5 / 5.1 c

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]		Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]	X	Art des Anlasses:	Ereignis Stoffaustritt
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.06.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]			
	Schwerpunkte [X]	X		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]			
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]	X		
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Stoffaustritt am Verladearm der Lkw-Verladung	Anpassung Programmierung der Software, Schließung des manuellen Kugelhahns	sofort	LRA TS	14.06.2023

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL